

Vergokan NV  
Herrn K. Coppens  
Meersbloem Melden 16  
B 9700 OUDENAARDE

**Schreiben**

**9258/2009**

Unsere Zeichen: (3270/144/09)-Mu  
Kunden-Nr.: 1402  
Sachbearbeiter: Herr Muchall  
Abteilung: BS  
Kontakt: 0531-391-5901  
a.muchall@ibmb.tu-bs.de

Ihre Zeichen: Hr. Coppens  
Ihre Nachricht vom: 13.03.2009

Datum: 19.05.2009

**Gültigkeit der gutachterlichen Stellungnahme Nr. 3305/9930 -2- Mu- vom 14.06.2004**

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund Ihrer Anfrage vom 13.03.2009 teilen wir Ihnen mit, dass die in der o.g. gutachterlichen Stellungnahme vorgenommene

Beurteilung von Kabeltragekonstruktionen der Vergokan NV, B-9700 Oudenaarde hinsichtlich der Bewertung als „Normtragekonstruktion“ gemäß DIN 4102-12 : 1998-11


weiterhin Gültigkeit besitzt.

Es entfällt der Abschnitt 6.4 der o.g. gutachterlichen Stellungnahme.


Die Gültigkeit der gutachterlichen Stellungnahme Nr. 3305/9930-2 –Mu- vom 14.06.2004 in Verbindung mit diesem Schreiben endet am 19.05.2014.

Die Gültigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme kann auf Antrag und in Abhängigkeit vom Stand der Technik verlängert werden.

Mit freundlichen Grüßen

i. A.   
ORR Dr.-Ing. Rohling  
Abteilungsleiterin



i.A.   
Dipl.-Ing. Muchall  
Sachbearbeiter

Dieses Dokument darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden. Auszüge oder Kürzungen bedürfen der schriftlichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift haben keine Gültigkeit. Dieses Dokument wird unabhängig von erteilten bauaufsichtlichen Anerkennungen erstellt und unterliegt nicht der Akkreditierung.