


KBWZ Kabelleiter 150 mit Bodenplatte





Zu befestigen mit:





Verzahnte Flanschmutter (DIN 6923) RM

Selbstsichernde Schraube (DIN 603) RBK



Verbinder für KLZ KLZKP

Kabelleiter für grosse Stützabstände für Überspannungen bis zum 8 Metern Perforierte C-Datasprossen 41x21 Mit Bodenplatte

Nutzbare Innenhöhe: 127 mm Sprossenabstand: 300 mm

| | \$ | \leftrightarrow | $\rightarrow \parallel \leftarrow$ | \Rightarrow | | | |
|----------|-----------|-------------------|------------------------------------|---------------|--------|------------|---------|
| Referenz | mm | mm | mm | mm | kg/m | \Diamond | Einheit |
| KBWZ200 | 150 | 200 | | 6000 | 9,447 | 6 | М |
| KBWZ300 | 150 | 300 | | 6000 | 8,604 | 6 | М |
| KBWZ400 | 150 | 400 | | 6000 | 11,360 | 6 | М |
| KBWZ500 | 150 | 500 | | 6000 | 12,316 | 6 | М |
| KBWZ600 | 150 | 600 | | 6000 | 13,272 | 6 | М |

BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulässige, gleichmäßig verteilte horizontale Belastung für mehrfache Belastungsunterstützung an. Sie erfüllen die Norm IEC 61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstützungsabstands und mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des Unterstützungsabstands.

F = zulässige Kabelbelastung (daN/m)

L = Stützabstand (m)

Max. Durchbiegung (m) = L/200

CHARAKTERISTIK

- Trennsteg SLOS110 auf den Sprossen mit Gleitmutter PNP06 und Rundkopfschraube RB6.20 zu befestigen
- grosse nutzbare Innenhöhe, geeignet für Hochspannungskabel.
- extra verstärkte Längsholme
- nach dem Kürzen/Absägen der Kabelleiter müssen keine Verbindungslöcher gebohrt werden.
- für Montagezubehör braucht man keine separaten Verbinder
- perforierte Sprossen, um Kabel leichter befestigen zu können

TECHNISCHE AUSKÜNFTE

Die Längsholme sind aus S-Profilen mit gebördelten Kanten hergestellt. Fortlaufende Lochung der Längsholme.

Die Sprossen sind C-Profile und im Abstand von 300 mm mit Hilfe einer mechanischen Verbindung an den Längsholmen befestigt.

Die Sprossen sind abwechselnd nach oben und nach unten gerichtet.